

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя Департамента

_____ /Чикановская С.А./
подпись
« _____ » _____ 20 __ г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ____ от « _____ » _____ 2020 г.

ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Школа № 38 имени гвардии полковника Косырева М.И.»
городского округа Самара

(полное юридическое наименование объекта)

443098, Россия, г. Самара, ул. Черемшанская, 244; тел./факс (846) 958-03-22, E-mail: moy-sh38@yandex.ru , директор
Ерисова Ирина Владимировна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Самара
2. Ведомственная принадлежность муниципальная
3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)
5. Объем предоставляемых услуг 467 посетителей/день
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта отдельно стоящее 2-4 этажное панельное здание, материал лестниц- бетон .
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 основной, 5 запасных
 8. Год постройки 1974 год
 9. Год последней реконструкции не было

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		610м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус, 41, 23, 21, микрорайон 15А	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена	Примечание
--------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	----------------------	--	------------

					или реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1.	<i>Вход на территорию (при наличии ограждения):</i>					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,1	К, О	заменить	поставить калитку размером $\geq 1,2$ м
	Информация об объекте	наличие	+	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	0	С	установить	Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей

	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	0,0	С	установить	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	+	К, О, С		
1.2.	<i>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</i>				Требуется ремонт	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	10м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м		К		
	Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	установить	Установить указатели направления движения
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	С	установить	
	Места отдыха	наличие	-	К, О	установить	Оборудовать место отдыха

1.3.	<i>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии):</i>					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)		К		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие		К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
1.4.	<i>Съезд с тротуара на проезжую часть:</i>					
	Угол уклона	$\leq 1:12$	0	К	ремонт	сделать угол уклона $\leq 1:12$
	Ширина	$\geq 1,0$ м	0	К	ремонт	сделать ширину съезда $\geq 1,0$ м
	Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	0	К	ремонт	установить высоту бортового камня $\leq 0,015$ м

1.5.	<i>Открытая лестница:</i>				Капитальный ремонт	
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	7,5	О, С		
	Марш лестницы	3-12 ступеней	4	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,14-0,18м	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,35	О, С		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	+	О, С		
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С	оборудовать	выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	установить	установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02м
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	7,5	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими	$\geq 0,3$ м	0,05	О, С	Капитальный ремонт	

	окончанием					
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	1-1,05	О, С	Капитальный ремонт	
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	0	С	Капитальный ремонт	установить предупредительную тактильную полосу перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м
1.6.	<i>Пандус на рельефе:</i>					
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
	Уклон	≤ 8 %	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О		

	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	К, О		
	Разворотные площадки:		-			
	- верхнее окончание	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
	- нижнее окончание	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О		
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1.	<i>Крыльцо или входная площадка:</i>				Требуется ремонт	
	Высота площадки	м	0,9м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 х 2 м или 1,5 х 1,85 м	13х4,2	К		
	Габариты площадки с	≥2,2 х 2,2 м	20х4,2	К		

	пандусом: ширина X глубина					
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	1-1,05	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%		К, О, С		
	Навес	наличие	+	К, О		
	Водоотвод	наличие	-	К, О, С	Капитальный ремонт	установить водоотвод
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м		К		
	Информация об объекте	наличие	+	Г		
2.2.	<i>Лестница наружная:</i>	наличие				
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	Капитальный ремонт	установить рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверху и

						внизу
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	Капитальный ремонт	установить контрастную маркировку крайних ступеней
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	Капитальный ремонт	установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	Капитальный ремонт	установить при ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	1,07	О, С	Капитальный ремонт	установить поручни с двух сторон на высоте 0,85-0,95м
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0	О, С	Капитальный ремонт	установить горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	0	О, С	Капитальный	установить поручни

					ремонт	округлого сечения 0,04-0,06м
2.3.	<i>Пандус наружный:</i>	наличие	наличие		Капитальный ремонт	
	Ширина марша	0,95 - 1,0 м	1,2м	К	Капитальный ремонт	установить ширину марша 0,95-1,0м
	Уклон	$\leq 8\%$	8%	К		
	Поручни округлого сечения	$\leq 0,8$ м	0	К	Капитальный ремонт	установить поручни округлого сечения
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	Капитальный ремонт	установить колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5$ x 1,5 м	1,5x2м	К		
	- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5$ x 1,5 м	0	К	Капитальный ремонт	установить промежуточную прямую (при высоте пандуса более 80см)
	- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5$ x 1,5 м	0	К	Капитальный ремонт	установить промежуточную с поворотом направления движения
	Поручни с двух сторон:	наличие	+	К, О		
	- расстояние между	0,9-1,0 м	1,2м	К, О	Капитальный	

	поручнями				ремонт	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	0	К	Капитальный ремонт	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0	К, О	Капитальный ремонт	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0,05м	К, О	Капитальный ремонт	установить горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О		
2.4.	<i>Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)</i>	наличие	-	К	Капитальный ремонт	установить наружный подъемник
2.5.	<i>Звуковой маяк у входа</i>	наличие	-	С	Капитальный ремонт	
2.6.	<i>Тамбур:</i>				Капитальный ремонт	<i>установить звуковой маяк у входа</i>
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3$ x 1,5 м при реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	3x2,7м	К		

	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,2	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,001м	К		
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1.	<i>Лестница на уровень 1-го этажа:</i>					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа	наличие	-	О,С		

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	0,0	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	0,0	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	0,0	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	0,0	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,0	О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0,0	К		
3.2.	<i>Пандус переносной</i>	наличие	-	К	Капитальный ремонт	установить пандус переносной
3.3.	<i>Подъемник для инвалидов:</i>					
	- стационарный	наличие	-	К	установить	установить подъемник для инвалидов стационарный
	- мобильный	наличие	-	К	установить	установить подъемник для инвалидов мобильный

3.4.	<i>Коридоры/холлы:</i>					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	0	К	ремонт	установить ширину полосы движения $\geq 1,2$ м
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	0	К	ремонт	установить разворотные площадки $\geq 1,5 \times 1,5$ м
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	установить	установить указатели направления движения, входа, выхода
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	установить	установить пиктограммы (доступность, вход, выход)
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить	установить речевые информаторы и маяки
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	установить	установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	установить	установить аудиовизуальные информационно-справочные системы
	Тактильная схема	наличие	+	С		
3.5.	<i>Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</i>	наличие	-	К, О, С, Г	Капитальный ремонт	установить место отдыха и ожидания (не

						<i>реже, чем через 25 м):</i>
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О	Капитальный ремонт	установить для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	-	К	Капитальный ремонт	установить для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см
3.6.	<i>Навесное оборудование, выступ в зону движения</i>	$\leq 0,1$ м	0	С	Капитальный ремонт	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	0	С	Капитальный ремонт	установить рифленую и/ или контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями, ширина
3.7.	<i>Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах):</i>					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	Капитальный ремонт	
	Контрастная маркировка	наличие	-	С	Капитальный ремонт	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О	Капитальный ремонт	
	- горизонтальные	наличие	-	О	Капитальный	

	завершения поручней				ремонт	
3.8.	<i>Пандус внутренний на этаже:</i>		-		Капитальный ремонт	
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	0	К	Капитальный ремонт	
	Уклон	≤ 8 %	0	К	Капитальный ремонт	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	Капитальный ремонт	
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	0	К	Капитальный ремонт	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	Капитальный ремонт	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	0	К	Капитальный ремонт	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,0	О	Капитальный ремонт	
3.9.	<i>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги):</i>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	0	С	Капитальный ремонт	установить рельефную(тактильную) полосу перед маршем вверху и внизу (ширина)
	Контрастная маркировка	наличие	-	С	Капитальный	установить

	крайних ступеней				ремонт	контрастную маркировку крайних ступеней
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	Капитальный ремонт	установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С	Капитальный ремонт	установить поручни непрерывные с двух сторон
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,0	О, С	Капитальный ремонт	установить поручни непрерывные с двух сторон на высоте 0,85-0,95м
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0,0	О, С	Капитальный ремонт	установить горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	Капитальный ремонт	установить указатели номера этажа на поручне тактильные
3.10.	<i>Лестница №</i> (вкладка при наличии других лестниц)	наличие	-		Капитальный ремонт	
3.11.	<i>Лифт пассажирский:</i>	наличие	-		Капитальный	

					ремонт	
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	наличие	-	К	Капитальный ремонт	
	- ширина дверного проема	наличие	-	К	Капитальный ремонт	
	- поручни	наличие	-	О	Капитальный ремонт	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С	Капитальный ремонт	
	Знак доступности	наличие	-	К	Капитальный ремонт	
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г	Капитальный ремонт	
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1.	<i>Обслуживание через окно/прилавок:</i>					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	0	К	Капитальный ремонт	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м	0	К	Капитальный ремонт	
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
4.2.	<i>Обслуживание в кабине</i>					

	№:					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0	К	Капитальный ремонт	
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0	К	Капитальный ремонт	
	Информация тактильная	наличие	-	С	Капитальный ремонт	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г	Капитальный ремонт	
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	0	К	Капитальный ремонт	
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0	С	Капитальный ремонт	
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	0	О	Капитальный ремонт	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	0	К	Капитальный ремонт	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0	К, О	Капитальный ремонт	
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>					
4.3.	<i>Обслуживание с перемещением №:</i>					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	0	К	Не требуется	
	Высота оборудования для	0,8 - 1,1 м	0	К	Не требуется	

	посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)					
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
4.4.	<i>Кабина индивидуального обслуживания №</i> (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-			
	Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м	0	К		
	Место для сидения	наличие	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>						
4.5.	<i>Зал</i> (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-		Капитальный ремонт	
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	0	К	Капитальный ремонт	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	0	К	Капитальный ремонт	

	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	0	Г	Капитальный ремонт	
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>						
4.6.	<i>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</i>	наличие	-	К	Капитальный ремонт	
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
5.1.	<i>Санузел для инвалидов:</i>	наличие	-			
	Знак доступности помещения	наличие	-	К	Капитальный ремонт	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	Капитальный ремонт	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,8м	К, О	Капитальный ремонт	расширить дверной проем $\geq 0,9$ м
	Открывание дверей	наружное	-		Капитальный ремонт	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	0	С	Капитальный ремонт	
	Количество кабинок:	≥ 1 шт.	0	К, О	Капитальный ремонт	
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,53-0,55м	К, О	Капитальный ремонт	расширить дверной проем $\geq 0,9$ м

	- габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65 \text{ м}$	1,15x0,8м	К	Капитальный ремонт	
	- опорные поручни:	наличие	-	К, О	Капитальный ремонт	
	в т.ч. откидные	наличие	-	К	Капитальный ремонт	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К	Капитальный ремонт	
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25 \text{ м}$		К	Капитальный ремонт	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \text{ м}$		К	Капитальный ремонт	
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	Капитальный ремонт	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	0	К, О	Капитальный ремонт	
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	К, О	Капитальный ремонт	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	0	К	Капитальный ремонт	
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0	К, О	Капитальный ремонт	

	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	0	К	Капитальный ремонт	
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	0	К, О	Капитальный ремонт	
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	0	К, О	Капитальный ремонт	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	0	С	Капитальный ремонт	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С	установить	Оборудовать системой тревожной сигнализацией
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>						
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
6.1.	<i>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</i>	наличие	-	К, О, Г, С	установить	установить визуальные средства информации о предоставлении услуги
6.2.	<i>Надписи:</i>	наличие	+	К, О, Г, С	установить	установить надписи
	- размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,5	К, О, Г, С	установить	установить надписи размещенные на высоте $\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м
	- высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,25	К, О, Г, С	установить	установить надписи прописных букв на

						высоте $\geq 0,075$ м
	- освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	Капитальный ремонт	
6.3.	<i>Указатели, пиктограммы:</i>	наличие	-	К, О, Г, С	Капитальный ремонт	
	- размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	0,0	К, О, Г, С	Капитальный ремонт	
	- высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,0	К, О, Г, С	Капитальный ремонт	
	- освещенность	наличие	0,0	К, О, Г, С	Капитальный ремонт	
6.4.	<i>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:</i>	наличие	+	С		
	- высота размещения	1,3 – 1,4 м	0,0	С		
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	Капитальный ремонт	
	- на кнопках управления лифта	наличие	-	С	Капитальный ремонт	
	- на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	Капитальный ремонт	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	Капитальный ремонт	

	бегущей строкой», факсимильные аппараты					
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	Капитальный ремонт	
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	Капитальный ремонт	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	Капитальный ремонт	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	Капитальный ремонт	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	Капитальный ремонт	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	Капитальный ремонт	

7. ВЫВОДЫ

1. п.1. Доступно для категорий людей - Г,С,О,К.

п.1.1. Поставить калитку размером более 1,2м; установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей.

п.1.2. Установить указатели направления движения; оборудовать места отдыха

п.1.4. Сделать угол уклона менее 1:12; сделать ширину съезда более 1,0м.; установить высоту бордюрного камня менее 0,015м.

2. п.2. Доступно для категорий людей – Г,С,О.

п.2.1. Установить водоотвод

п.2.2. Установить рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверх и вниз; установить контрастную маркировку крайних ступеней; установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02м; установить поручни округлого сечения 0,04-0,06м.

п.2.3. Установить ширину марша 0,95-1,0м; установить высоту подъема одного марша (максимальная); установить промежуточную прямую (при высоте пандуса более 80см) более 1,5х1,5м; установить промежуточную с поворотом направления движения более 1,5х1,5м; установить на высоте (нижний поручень) 0,65-0,75м; установить на высоте (верхний поручень) 0,85-0,95м; установить горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием более 0,3м

п.2.5. Установить звуковой маяк у входа

п.3.2. Установить пандус переносной

п.3.3. Установить подъемник для инвалидов стационарный; установить подъемник для инвалидов мобильный

п.3.4. Установить указатели направления движения, входа, выхода, установить пиктограммы (доступность, вход, выход), установить речевые информаторы и маяки, установить экраны

п.2.5. Установить место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м.)

п.3.6. Установить рельефную и/ или контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями, ширина 0,6м

п.4.2. Установить ширину проема двери в свету более 0,9м; установить высоту порога менее 0,025м;

3. п.5. Доступно частично для категории людей – Г,С,О.

п.5.1. Оборудовать санузел для инвалидов; установить знак доступности помещения; установить тактильную маркировку санузла; расширить дверной проем более 0,9м; установить тактильную направляющую полосу к унитазу

4. п.6. Не доступна для категорий людей – Г,С,О,К.

п.6.1. Установить визуальные средства информации о предоставлении услуги

п.6.2. Установить надписи размещенные на высоте более 1,5м и менее 4,5м; установить освещенную надпись

п.6.3. Повесить указатели, пиктограммы размещенные на высоте 1,3- 1,4м

п.6.4. Установить маркировку кабинетов приема со стороны ручки; установить текстофоны (текстовые телефоны).

